



KLASYFIKACJA OGNIOWA **w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez** **ściany przy działaniu ognia od strony elewacji**

0987/13/Z00NP

Zlecniodawca: Izotechnika Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 54
47-300 Krapkowie

Nr umowy: 0987/13/Z00NP

Przedmiot klasyfikacji: System ocieplenia ścian zewnętrznych z płytkami IZOFLEX.
Układ warstw ocieplenia od strony podłoża:
- zaprawa klejąca o nazwie handlowej ATLAS STOPTER K-20 2w1 (zużycie 4,0-5,0 kg/m²), produkcji firmy Atlas Sp. z o.o.,
- płyty styropianowe STANDARD FASADA EPS 042 gęstości ok. 14 kg/m³ i grubości od 10cm do 30 cm,
- siatka z włókna szklanego VERTEX 145 / AKE 145 (gramatura 150 g/m²) produkcji firmy Saint-Gobain VERTEX SRO,
- klej do zatapiania siatki ATLAS STOPTER K-20 2w1 (zużycie 3,0-3,5 kg/m²) produkcji firmy Atlas Sp. z o.o.,
- preparat gruntujący IZOFLEX (zużycie 0,1-0,15 l/m²) produkcji Izotechnika Sp z o.o.,
- klej do mocowania płytek o nazwie handlowej IZOFLEX-SK (zużycie: około 2,3 kg/m²) produkcji Izotechnika Sp z o.o.,
- okładzina elewacyjna z elastycznych płytek IZOFLEX o grubości 3 mm i masie powierzchniowej 3,7 kg/m²

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób klasyfikuje się jako **nierozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od strony elewacji
Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010).

Podstawa klasyfikacji: Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
Raport z badań nr: LPK00-2232/11/Z00NP, LPP01-0987/13/Z00NP

Termin ważności: 22.04.2016

Załączniki: -

Data: 22.04.2013

Opracowanie: Łukasz Jarołowicz

Jarołowicz

Zastępca Kierownika
Zakładu Badań Ogniwowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zlecniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.